

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00002/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО".

Адрес: 196652, Россия, город Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 9, корп. 3.

ОГРН: 1057810222392. Телефон (812)380-35-15, факс (812)380-35-50.

№ 0009971

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО".

Адрес: 196652, Россия, город Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 9, корп. 3.

ОГРН: 1057810222392. Телефон (812)380-35-15, факс (812)380-35-50.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5; 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсовые строительные ГСП тип DFH3IR (влагостойкие, заданной плотности, с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени, с повышенной твердостью поверхности и повышенной прочностью; толщина не более 12,5 мм), выпускаемые по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 23.62.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6127/РС от 05.12.2018 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3630-АОП от 16.11.2018 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.12.2018

по 10.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия